

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ (ОИ)**

Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710040 от 25.05.2015 г. в национальной системе аккредитации

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001

460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532) 43-08-41; факс: 43-08-47 E-Mail: 56.fbuz@mail.ru; сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности: 461630, РОССИЯ, Оренбургская область, город Бугуруслан, улица Комсомольская, 101.

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор,
заместитель руководителя
Органа инспекции
М.В. Колесников

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 56.ФБУЗ.02.01-11.2025-0340-0702

«17» ноября 2025 г.

1. Объект экспертизы: результаты лабораторных исследований протоколы испытаний № 56-00-04/06130-25 от 22.07.2025, №56-00-04/06130-25.В от 22.07.2025 (выдан без ссылки на уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц);

2. Заявитель, юридический (и или фактический) адрес: Администрация муниципального образования Воздвиженский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области; юридический адрес: 461715, Оренбургская область, р-н Асекеевский, с. Воздвиженка, ул. Центральная, д. 7; фактический адрес: Оренбургская обл., р-н Асекеевский, с. Воздвиженка, ул. Центральная, д. 7.

3. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: заявка, зарегистрированная в Бугурусланском филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» № 0340 от 18.06.2025; договор № 310/25-к от 24.06.2025.

4. Дата проведения экспертизы: начало 17.11.2025 окончание 17.11.2025

5. Результаты экспертизы: отбор образца испытаний и лабораторные исследования произведены Испытательным лабораторным центром Бугурусланского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» 10.07.2025; место отбора: колонка, Оренбургская обл, р-н Асекеевский, с. Воздвиженка, ул. Молодежная, 10. В результате проведенной экспертизы установлено:

-в исследованном образце испытаний – вода питьевая централизованного водоснабжения (протоколы испытаний № 56-00-04/06130-25 от 22.07.2025, выдан ИЛЦ Бугурусланского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21OE90; №56-00-04/06130-25.В от 22.07.2025, выдан ИЛЦ Бугурусланского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области», без ссылки на уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц) определяемые органолептические, микробиологические показатели не превышают гигиенические нормативы, что соответствует требованиям раздела IV «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству воды питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения» п. 75 СанПиН 1.2.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и

Подпись 1 эксперта  № 56.ФБУЗ.02.01-11.2025-0340-0702

№ стр. 1 из 2

сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; раздела III «Нормативы качества и безопасности воды» Таблица 3.1 «Органолептические показатели качества различных видов вод, кроме технической воды», Таблица 3.5 «Санитарно-микробиологические и паразитологические показатели безопасности воды систем централизованного питьевого водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения» СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Оценка проведена с учетом величины ошибки метода определения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты лабораторных исследований на основании протоколов испытаний № 56-00-04/06130-25 от 22.07.2025, №56-00-04/06130-25.В от 22.07.2025 (выдан без ссылки на уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)

СООТВЕТСТВУЮТ

- СанПиН 1.2.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» раздел IV «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству воды питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения» п. 75;

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III «Нормативы качества и безопасности воды» Таблица 3.1 «Органолептические показатели качества различных видов вод, кроме технической воды», Таблица 3.5 «Санитарно-микробиологические и паразитологические показатели безопасности воды систем централизованного питьевого водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения».

Экспертизу провел:

Врач по общей гигиене _____

должность,

подпись,

В.С. Агеева
ФИО

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ (ОИ)**

Аттестат аккредитации органа инспекции №РА.RU.710040 от 25.05.2015 г. в национальной системе аккредитации

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001

460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532) 43-08-41; факс: 43-08-47 E-Mail: 56.fbuz@mail.ru; сайт: www.orenfbuz.ru
Адрес места осуществления деятельности: 461630, РОССИЯ, Оренбургская область, город Бугуруслан, улица Комсомольская, 101.

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор,
заместитель руководителя

Органа инспекции

М.В. Колесников

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 56.ФБУЗ.02.01-11.2025-0340-0703



1. Объект экспертизы: результаты лабораторных исследований протоколы испытаний № 56-00-04/06129-25 от 22.07.2025, №56-00-04/06129-25.В от 22.07.2025 (выдан без ссылки на уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц);

2. Заявитель, юридический (и или фактический) адрес: Администрация муниципального образования Воздвиженский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области; юридический адрес: 461715, Оренбургская область, р-н Асекеевский, с. Воздвиженка, ул. Центральная, д. 7; фактический адрес: Оренбургская обл., р-н Асекеевский, с. Воздвиженка, ул. Центральная, д. 7.

3. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: заявка, зарегистрированная в Бугурусланском филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» № 0340 от 18.06.2025; договор № 310/25-к от 24.06.2025.

4. Дата проведения экспертизы: начало 17.11.2025 окончание 17.11.2025

5. Результаты экспертизы: отбор образца испытаний и лабораторные исследования произведены Испытательным лабораторным центром Бугурусланского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» 10.07.2025; место отбора: колонка, Оренбургская обл, р-н Асекеевский, с. Воздвиженка, ул. Центральная, д. 7. В результате проведенной экспертизы установлено:

-в исследованном образце испытаний – вода питьевая централизованного водоснабжения (протоколы испытаний № 56-00-04/06129-25 от 22.07.2025, выдан ИЛЦ Бугурусланского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21OE90; №56-00-04/06129-25.В от 22.07.2025, выдан ИЛЦ Бугурусланского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области», без ссылки на уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц) определяемые органолептические, микробиологические показатели не превышают гигиенические нормативы, что соответствует требованиям раздела IV «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству воды питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения» п. 75 СанПиН 1.2.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и

Подпись 1 эксперта _____ № 56.ФБУЗ.02.01-11.2025-0340-0703

№ стр. 1 из 2

сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; раздела III «Нормативы качества и безопасности воды» Таблица 3.1 «Органолептические показатели качества различных видов вод, кроме технической воды», Таблица 3.5 «Санитарно-микробиологические и паразитологические показатели безопасности воды систем централизованного питьевого водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения» СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Оценка проведена с учетом величины ошибки метода определения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты лабораторных исследований на основании протоколов испытаний № 56-00-04/06129-25 от 22.07.2025, №56-00-04/06129-25.В от 22.07.2025 (выдан без ссылки на уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)

СООТВЕТСТВУЮТ

- СанПиН 1.2.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» раздел IV «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству воды питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения» п. 75;

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III «Нормативы качества и безопасности воды» Таблица 3.1 «Органолептические показатели качества различных видов вод, кроме технической воды», Таблица 3.5 «Санитарно-микробиологические и паразитологические показатели безопасности воды систем централизованного питьевого водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения».

Экспертизу провел:

Врач по общей гигиене _____ В.С. Агеева
должность, подпись, ФИО

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ (ОИ)**

Аттестат аккредитации органа инспекции №РА.RU.710040 от 25.05.2015 г. в национальной системе аккредитации

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001

460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532) 43-08-41; факс: 43-08-47 E-Mail: 56.fbuz@mail.ru; сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности: 461630, РОССИЯ, Оренбургская область, город Бугуруслан, улица Комсомольская, 101.

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор,
заместитель руководителя

Органа инспекции

М.В. Колесников

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 56.ФБУЗ.02.01-11.2025-0340-0704

«17» ноября 2025 г.

1. Объект экспертизы: результаты лабораторных исследований протоколы испытаний № 56-00-04/09920-25 от 09.10.2025, №56-00-04/09920-25.В от 09.10.2025 (выдан без ссылки на уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц);

2. Заявитель, юридический (и или фактический) адрес: Администрация муниципального образования Воздвиженский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области; юридический адрес: 461715, Оренбургская область, р-н Асекеевский, с. Воздвиженка, ул. Центральная, д. 7; фактический адрес: Оренбургская обл., р-н Асекеевский, с. Воздвиженка, ул. Центральная, д. 7.

3. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: заявка, зарегистрированная в Бугурусланском филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» № 0340 от 18.06.2025; договор № 310/25-к от 24.06.2025.

4. Дата проведения экспертизы: начало 17.11.2025 окончание 17.11.2025

5. Результаты экспертизы: отбор образца испытаний и лабораторные исследования произведены Испытательным лабораторным центром Бугурусланского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» 07.10.2025; место отбора: колонка №1, Оренбургская обл, м.р-н Асекеевский, с.п. Воздвиженский сельсовет, с. Воздвиженка, ул. Центральная, д. 7. В результате проведенной экспертизы установлено:

- в исследованном образце испытаний – вода питьевая централизованного водоснабжения (протоколы испытаний № 56-00-04/09920-25 от 09.10.2025, выдан ИЛЦ Бугурусланского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21OE90; №56-00-04/09920-25.В от 09.10.2025, выдан ИЛЦ Бугурусланского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области», без ссылки на уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц) определяемые органолептические, микробиологические показатели не превышают гигиенические нормативы, что соответствует требованиям раздела IV «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству воды питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения» п. 75 СанПиН 1.2.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и

Подпись 1 эксперта _____ № 56.ФБУЗ.02.01-11.2025-0340-0704

№ стр. 1 из 2

сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; раздела III «Нормативы качества и безопасности воды» Таблица 3.1 «Органолептические показатели качества различных видов вод, кроме технической воды», Таблица 3.5 «Санитарно-микробиологические и паразитологические показатели безопасности воды систем централизованного питьевого водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения» СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Оценка проведена с учетом величины ошибки метода определения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты лабораторных исследований на основании протоколов испытаний № 56-00-04/09920-25 от 09.10.2025, №56-00-04/09920-25.В от 09.10.2025 (выдан без ссылки на уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)

СООТВЕТСТВУЮТ

- СанПиН 1.2.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» раздел IV «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству воды питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения» п. 75;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III «Нормативы качества и безопасности воды» Таблица 3.1 «Органолептические показатели качества различных видов вод, кроме технической воды», Таблица 3.5 «Санитарно-микробиологические и паразитологические показатели безопасности воды систем централизованного питьевого водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения».

Экспертизу провел:

Врач по общей гигиене _____

должность,

подпись,

В.С. Агеева

ФИО

Подпись 1 эксперта _____

№ 56.ФБУЗ.02.01-11.2025-0340-0704

№ стр. 2 из 2

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ (ОИ)**

Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710040 от 25.05.2015 г. в национальной системе аккредитации

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001

460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532) 43-08-41; факс: 43-08-47 E-Mail: 56.fbuz@mail.ru; сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности: 461630, РОССИЯ, Оренбургская область, город Бугуруслан, улица Комсомольская, 101.

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор,
заместитель руководителя

Органа инспекции

М.В. Колесников

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 56.ФБУЗ.02.01-11.2025-0340-0705

«17» ноября 2025 г.

- 1. Объект экспертизы:** результаты лабораторных исследований протоколы испытаний № 56-00-04/09921-25 от 09.10.2025, №56-00-04/09921-25.В от 09.10.2025 (выдан без ссылки на уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц);
 - 2. Заявитель, юридический (и или фактический) адрес:** Администрация муниципального образования Воздвиженский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области; юридический адрес: 461715, Оренбургская область, р-н Асекеевский, с. Воздвиженка, ул. Центральная, д. 7; фактический адрес: Оренбургская обл., р-н Асекеевский, с. Воздвиженка, ул. Центральная, д. 7.
 - 3. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:** заявка, зарегистрированная в Бугурусланском филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» № 0340 от 18.06.2025; договор № 310/25-к от 24.06.2025.
 - 4. Дата проведения экспертизы:** начало 17.11.2025 окончание 17.11.2025
 - 5. Результаты экспертизы:** отбор образца испытаний и лабораторные исследования произведены Испытательным лабораторным центром Бугурусланского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» 07.10.2025; место отбора: колонка №2, Оренбургская обл, м.р-н Асекеевский, с.п. Воздвиженский сельсовет, с. Воздвиженка, ул. Молодежная, 10. В результате проведенной экспертизы установлено:
-в исследованном образце испытаний – вода питьевая централизованного водоснабжения (протоколы испытаний № 56-00-04/09921-25 от 09.10.2025, выдан ИЛЦ Бугурусланского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21OE90; №56-00-04/09921-25.В от 09.10.2025, выдан ИЛЦ Бугурусланского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области», без ссылки на уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц) определяемые органолептические, микробиологические показатели не превышают гигиенические нормативы, что соответствует требованиям раздела IV «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству воды питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения» п. 75 СанПиН 1.2.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и
- Подпись 1 эксперта _____ № 56.ФБУЗ.02.01-11.2025-0340-0705 № стр. 1 из 2

сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; раздела III «Нормативы качества и безопасности воды» Таблица 3.1 «Органолептические показатели качества различных видов вод, кроме технической воды», Таблица 3.5 «Санитарно-микробиологические и паразитологические показатели безопасности воды систем централизованного питьевого водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения» СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Оценка проведена с учетом величины ошибки метода определения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты лабораторных исследований на основании протоколов испытаний № 56-00-04/09921-25 от 09.10.2025, №56-00-04/09921-25.В от 09.10.2025 (выдан без ссылки на уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)

СООТВЕТСТВУЮТ

- СанПиН 1.2.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» раздел IV «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству воды питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения» п. 75;

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III «Нормативы качества и безопасности воды» Таблица 3.1 «Органолептические показатели качества различных видов вод, кроме технической воды», Таблица 3.5 «Санитарно-микробиологические и паразитологические показатели безопасности воды систем централизованного питьевого водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения».

Экспертизу провел:

Врач по общей гигиене _____ В.С. Агеева
должность, подпись, ФИО

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ (ОИ)**

Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710040 от 25.05.2015 г. в национальной системе аккредитации

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001

460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532) 43-08-41; факс: 43-08-47 E-Mail: 56.fbuz@mail.ru; сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности: 461630, РОССИЯ, Оренбургская область, город Бугуруслан, улица Комсомольская, 101.

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор,
заместитель руководителя

Органа инспекции
М.В. Колесников

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 56.ФБУЗ.02.01-11.2025-0340-0706

«17» ноября 2025 г.

1. Объект экспертизы: результаты лабораторных исследований протоколы испытаний № 56-00-04/09922-25 от 09.10.2025, №56-00-04/09922-25.В от 09.10.2025 (выдан без ссылки на уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц);

2. Заявитель, юридический (и или фактический) адрес: Администрация муниципального образования Воздвиженский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области; юридический адрес: 461715, Оренбургская область, р-н Асекеевский, с. Воздвиженка, ул. Центральная, д. 7; фактический адрес: Оренбургская обл., р-н Асекеевский, с. Воздвиженка, ул. Центральная, д. 7.

3. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: заявка, зарегистрированная в Бугурусланском филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» № 0340 от 18.06.2025; договор № 310/25-к от 24.06.2025.

4. Дата проведения экспертизы: начало 17.11.2025 окончание 17.11.2025

5. Результаты экспертизы: отбор образца испытаний и лабораторные исследования произведены Испытательным лабораторным центром Бугурусланского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» 07.10.2025; место отбора: скважина, Оренбургская обл, м.р-н Асекеевский, с.п. Воздвиженский сельсовет, с. Воздвиженка. В результате проведенной экспертизы установлено:

- в исследованном образце испытаний – вода питьевая централизованного водоснабжения (протоколы испытаний № 56-00-04/09922-25 от 09.10.2025, выдан ИЛЦ Бугурусланского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21OE90; №56-00-04/09922-25.В от 09.10.2025, выдан ИЛЦ Бугурусланского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области», без ссылки на уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц) определяемые органолептические, обобщенные, микробиологические показатели не превышают гигиенические нормативы, определяемые химические вещества не превышают предельно допустимые концентрации (ПДК), что соответствует требованиям раздела IV «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству воды питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения» п. 75

Подпись 1 эксперта _____ № 56.ФБУЗ.02.01-11.2025-0340-0706

№ стр. 1 из 2

СанПиН 1.2.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; раздела III «Нормативы качества и безопасности воды» Таблица 3.1 «Органолептические показатели качества различных видов вод, кроме технической воды», Таблица 3.3 «Обобщенные показатели качества различных видов вод, кроме технической воды», Таблица 3.5 «Санитарно-микробиологические и паразитологические показатели безопасности воды систем централизованного питьевого водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения», Таблица 3.13 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде питьевой систем централизованного, в том числе горячего, и нецентрализованного водоснабжения, воде подземных и поверхностных водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, воде плавательных бассейнов, аквапарков» СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Оценка проведена с учетом величины ошибки метода определения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты лабораторных исследований на основании протоколов испытаний № 56-00-04/09922-25 от 09.10.2025, №56-00-04/09922-25.В от 09.10.2025 (выдан без ссылки на уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)

СООТВЕТСТВУЮТ

- СанПиН 1.2.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» раздел IV «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству воды питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения» п. 75;

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III «Нормативы качества и безопасности воды» Таблица 3.1 «Органолептические показатели качества различных видов вод, кроме технической воды», Таблица 3.3 «Обобщенные показатели качества различных видов вод, кроме технической воды», Таблица 3.5 «Санитарно-микробиологические и паразитологические показатели безопасности воды систем централизованного питьевого водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения», Таблица 3.13 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде питьевой систем централизованного, в том числе горячего, и нецентрализованного водоснабжения, воде подземных и поверхностных водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, воде плавательных бассейнов, аквапарков».

Экспертизу провел:

Врач по общей гигиене _____

должность,

подпись,

В.С. Агеева

ФИО

Подпись 1 эксперта _____

№ 56.ФБУЗ.02.01-11.2025-0340-0706

№ стр. 2 из 2

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ (ОИ)**

Аттестат аккредитации органа инспекции №РА.RU.710040 от 25.05.2015 г. в национальной системе аккредитации

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001

460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532) 43-08-41; факс: 43-08-47 E-Mail: 56.fbuz@mail.ru; сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности: 461630, РОССИЯ, Оренбургская область, город Бугуруслан, улица Комсомольская, 101.

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор,
заместитель руководителя

Органа инспекции

М.В. Колесников

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 56.ФБУЗ.02.01-11.2025-0340-0707



1. Объект экспертизы: результаты лабораторных исследований протоколы испытаний № 56-00-04/06139-25 от 22.07.2025, №56-00-04/06139-25.В от 22.07.2025 (выдан без ссылки на уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц);

2. Заявитель, юридический (и или фактический) адрес: Администрация муниципального образования Воздвиженский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области; юридический адрес: 461715, Оренбургская область, р-н Асекеевский, с. Воздвиженка, ул. Центральная, д. 7; фактический адрес: Оренбургская обл., р-н Асекеевский, с. Воздвиженка, ул. Центральная, д. 7.

3. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: заявка, зарегистрированная в Бугурусланском филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» № 0340 от 18.06.2025; договор № 310/25-к от 24.06.2025.

4. Дата проведения экспертизы: начало 17.11.2025 окончание 17.11.2025

5. Результаты экспертизы: отбор образца испытаний и лабораторные исследования произведены Испытательным лабораторным центром Бугурусланского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» 10.07.2025; место отбора: скважина с. Воздвиженка, Оренбургская обл, р-н Асекеевский, с. Воздвиженка. В результате проведенной экспертизы установлено:

-в исследованном образце испытаний – вода питьевая централизованного водоснабжения (протоколы испытаний № 56-00-04/06139-25 от 22.07.2025, выдан ИЛЦ Бугурусланского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21OE90; №56-00-04/06139-25.В от 22.07.2025, выдан ИЛЦ Бугурусланского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области», без ссылки на уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц) определяемые органолептические, обобщенные, микробиологические показатели не превышают гигиенические нормативы, определяемые показатели радиационной безопасности не превышают контрольные уровни и уровень вмешательства, определяемые химические вещества не превышают предельно допустимые концентрации (ПДК), что соответствует требованиям раздела IV «Санитарно-

Подпись 1 эксперта _____ № 56.ФБУЗ.02.01-11.2025-0340-0707

№ стр. 1 из 2

эпидемиологические требования к качеству воды питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения» п. 75 СанПиН 1.2.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; раздела III «Нормативы качества и безопасности воды» Таблица 3.1 «Органолептические показатели качества различных видов вод, кроме технической воды», Таблица 3.3 «Обобщенные показатели качества различных видов вод, кроме технической воды», Таблица 3.5 «Санитарно-микробиологические и паразитологические показатели безопасности воды систем централизованного питьевого водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения», Таблица 3.12 «Показатели радиационной безопасности воды», Таблица 3.13 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде питьевой систем централизованного, в том числе горячего, и нецентрализованного водоснабжения, воде подземных и поверхностных водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, воде плавательных бассейнов, аквапарков» СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Оценка проведена с учетом величины ошибки метода определения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты лабораторных исследований на основании протоколов испытаний № 56-00-04/06139-25 от 22.07.2025, №56-00-04/06139-25.В от 22.07.2025 (выдан без ссылки на уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)

СООТВЕТСТВУЮТ

- СанПиН 1.2.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» раздел IV «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству воды питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения» п. 75;

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III «Нормативы качества и безопасности воды» Таблица 3.1 «Органолептические показатели качества различных видов вод, кроме технической воды», Таблица 3.3 «Обобщенные показатели качества различных видов вод, кроме технической воды», Таблица 3.5 «Санитарно-микробиологические и паразитологические показатели безопасности воды систем централизованного питьевого водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения», Таблица 3.12 «Показатели радиационной безопасности воды», Таблица 3.13 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде питьевой систем централизованного, в том числе горячего, и нецентрализованного водоснабжения, воде подземных и поверхностных водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, воде плавательных бассейнов, аквапарков».

Экспертизу провел:

Врач по общей гигиене _____ В.С. Агеева
должность, подпись, ФИО

Подпись 1 эксперта _____ № 56.ФБУЗ.02.01-11.2025-0340-0707

№ стр. 2 из 2